07/02/2023
Prot. N°
003433 U

Alto Calore Servizi s.p.a.

Corso Europa, 41 – 83100 Avellino – C.F. e P.I. 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – http://www.altocalore.it

ALTO CALORE
SERVIZI S.P.A.

PEC

Al COMUNI DI:

1. ARIANO IRPINO — protocollo.arianoirpino@asmepec.it
2. ARIANO IRPINO (Ospedale) — protocolo@pec.aslavellino.it
3. ARIANO IRPINO (Casa Circondariale) — cc.arianoirpino@giustiziacert.it
4. GROTTAMINARDA — protocollo.grottaminarda@asmepec.it
5. MELITO IRPINO — protocollo.melitoirpino@asmepec.it
6. MONTECALVO IRPINO — prot.comunemontecalvoirpino@legalkosmos.com
7. VILLANOVA DEL BATTISTA — ufficioprotocollo.villanovadelbattista@pec.it
8. MIRABELLA ECLANO — protocollo.mirabellaeclano@pec.it
9. SAVIGNANO IRPINO — segreteriasavignanoirpino@pec.it
10. GRECI — protocollo.greci@asmepec.it

p.c. PREFETTURA AVELLINO — protocollo.prefav@pec.interno.it

p.c. Digitalizzazione
Centro di TM & TC
Gestione reti Ariano Irpino

Ogg. ROTTURA CONDOTTA IDRICA

Tel. 800954430 Pag. 1

IL MOVIMENTO FRANOSO IN AGRO DI MELITO IRPINO IN ATTO DA GIORNI, HA CAUSATO UNA ULTERIORE ROTTURA DELLA CONDOTTA IDRICA DEL DN 450.
IN CONCOMITANZA, SI E' VERIFICATA UNA ROTTURA ANCHE IN AGRO DI GROTTAMINARDA.
AL FINE DI CONSENTIRE L'EFFETTUAZIONE DELLE RIPARAZIONI, L'EROGAZIONE IDRICA AL SERVIZIO DI CODESTI COMUNI, E' SOSPESA.
I LAVORI SONO IN CORSO.
PERTANTO, POTREBBERO VERIFICARSI DISFUNSIONI ALL'EROGAZIONE IDRICA NEL PRIMO POMERIGGIO.
IL RIPRISTINO DELLA FORNITURA E' PREVISTA IN TARDA SERATA.

Il Direttore Tecnico
dott. ing. Francesco Monaco

F.to l'Amministratore Unico
dott. Michelangelo Ciarcia